161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC标志认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： V2021CQC107502-845290

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型　　号： CJX1-110、CJX1-140

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司

安全型式试验报告

样品名称：	交流接触器	委托人：	浙江天正电气股份有限公司
型号规格：	CJX1-110、CJX1-140	委托人地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商　　标：	/	生产者：	浙江天正电气股份有限公司
样品数量：	6台	生产者地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江天正电气股份有限公司
收样日期：	2021年12月8日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
完成日期：	2022年1月8日		

试验结论：依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CJX1-110,CJX1-140
Ui:660V;Ith:150A;
CJX1-110:AC-3:Ue/Ie:220V/110A,380V/110A,660V/110A;
AC-4:Ue/Ie:220V/54A,380V/54A,660V/27A;
CJX1-140:AC-3:Ue/Ie:220V/140A,380V/140A,660V/110A;
AC-4:Ue/Ie:220V/68A,380V/68A,660V/35A; Us:AC36V,110V,220V,380V;3P;
配用的辅助电路:2NO2NC:Ith:10A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.8A

主检： 向东 日期： 2022.1.8

审核： 薛正山 日期： 2022.1.8

签发： 李斌 日期： 2022.1.8

（检测机构名称、盖章）
2022年1月8日

检验检测专用章

备注：变更项目见下页

安全型式试验报告

接上页

项目	变更前	变更后
原证书编号	CQC2002010304024869	
原安全型式试验报告编号	C-040-08B1033-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究所有限公司	
原变更试验报告编号	C-040-12B0914-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
标准变更换版	GB/T14048.4-2010	GB/T14048.4-2020
控制线圈规格和匝数	线圈电压频率：50Hz，220V； 导线规格mm：φ 0.38/QA-1 ；	线圈电压频率：50Hz，220V； 导线规格mm： QZ-Φ 0.40；
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		