

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000522

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980309000522

产品系列、型号、规格：

JRS2-400、JRS2-630；额定冲击耐受电压（ U_{imp} ）：6kV；额定绝缘电压（ U_i ）：690V；额定工作电压（ U_e ）：AC690V；额定电流（ I_e ）：JRS2-400：80-125A，125-200A，160-250A，200-320A，250-400A；JRS2-630：320-500A，400-630A；脱扣级别：10A；极数：3P；防护等级：IP20；配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：一常开触头，一常闭触头；约定发热电流（ I_{th} ）：5A；使用类别：AC-15； U_e/I_e ：220V/1.64A，380V/0.95A。

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。