

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980304000234

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：机电式接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000234

产品系列、型号、规格:

TGC1s-25、TGC1s-25N, TGC1s-32、TGC1s-32N, TGC1s-38、TGC1s-38N; 详见附件

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the designated signatory.

自我声明时间: 2022-03-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000234

产品系列、型号、规格(附件):

TGC1s-25, TGC1s-25N, TGC1s-32,
TGC1s-32N, TGC1s-38, TGC1s-38N
Ui: 690V; Uimp: 6kV;
Ith: 见下页附件表二;
Ue: 见下页附件表二;
Ie: 见下页附件表二;
Us: 见下页附件表一;
通用频率: 50Hz 或 50/60Hz;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;
极数: 3P; 防护等级: IP20;
辅助触头: 1NO1NC, 1对; Ith: 10A;
使用类别 AC-15: 1.6A/220V, 0.95A/380V; DC-13: 0.15A/220V.

表一:

产品型号	额定工作电压 (V)	线径 (mm)	匝数 (匝)
TGC1s-25, TGC1s-25N TGC1s-32, TGC1s-32N TGC1s-38, TGC1s-38N	AC24V 50Hz	φ0.40	513±3
	AC36V 50Hz	φ0.31	765±5
	AC48V 50Hz	φ0.29	1100±10
	AC110V 50Hz	φ0.18	2600±15
	AC220V 50Hz	φ0.13	4635±25
	AC380V 50Hz	φ0.10	8190±50
	AC400V 50Hz	φ0.095	9500±40
	AC415V 50Hz	φ0.095	9800±40
	AC24V 50/60Hz	φ0.40	518±5
	AC36V 50/60Hz	φ0.31	775±8
	AC48V 50/60Hz	φ0.29	1030±10
	AC110V 50/60Hz	φ0.18	2400±15
	AC220V 50/60Hz	φ0.13	4700±20
	AC380V 50/60Hz	φ0.1	8400±40
	AC400V 50/60Hz	φ0.095	8550±40
	AC415V 50/60Hz	φ0.095	8800±40

表二:

产品型号	TGC1s-25	TGC1s-32	TGC1s-38	TGC1s-25N	TGC1s-32N	TGC1s-38N
约定发热电流 I _{th} (A)	32	40	50	32	40	50
额定工作电流 I _e (A)	AC220V/230V (AC-3)	25	32	38	/	/
	AC380V/400V (AC-3)	25	32	38	/	/
	AC660V/ 690V (AC-3)	18	22	22	/	/
	AC220V/230V (AC-4)	8.5	12	14	8.5	12
	AC380V/400V (AC-4)	8.5	12	14	8.5	12
	AC660V/690V (AC-4)	4.4	7.5	8.9	4.4	7.5
	220V/230V; 380V/400V	32	40	50	32	40

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000234

产品系列、型号、规格(附件):

(A0-1)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。