

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980304000233

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-28  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000233

产品系列、型号、规格:

TGC1s-4011、TGC1s-4011N、TGC1s-5011、TGC1s-5011N、TGC1s-6511、TGC1s-6511N; 详见附件

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莉' (Li Li), written over the printed name and email address.

自我声明时间: 2022-03-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000233

产品系列、型号、规格(附件):

TGC1s-4011、TGC1s-4011N、TGC1s-5011、TGC1s-5011N、TGC1s-6511、TGC1s-6511N  
 Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
 Ith: 见第三页附件表二;  
 Ue: 见第三页附件表二;  
 Ie: 见第三页附件表二;  
 Us: 见第三页附件表一;  
 使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;  
 极数: 3P; 防护等级: IP20;  
 辅助触头: 1NO1NC, 2对; Ith: 10A;  
 使用类别 AC-15: 1.6A/220V、0.95A/380V; DC-13: 0.15A/220V.

表一:

| 产品型号                                                                       | 额定工作电压 (V)     | 线径 (mm) | 匝数 (匝)  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| TGC1s-4011、TGC1s-4011N<br>TGC1s-5011、TGC1s-5011N<br>TGC1s-6511、TGC1s-6511N | AC24V 50Hz     | φ 0.56  | 360±3   |
|                                                                            | AC36V 50Hz     | φ 0.45  | 550±5   |
|                                                                            | AC48V 50Hz     | φ 0.38  | 720±7   |
|                                                                            | AC110V 50Hz    | φ 0.25  | 1650±10 |
|                                                                            | AC220V 50Hz    | φ 0.18  | 3300±15 |
|                                                                            | AC380V 50Hz    | φ 0.14  | 5800±20 |
|                                                                            | AC400V 50Hz    | φ 0.14  | 6150±20 |
|                                                                            | AC415V 50Hz    | φ 0.14  | 6400±20 |
|                                                                            | AC24V 50/60Hz  | φ 0.59  | 350±3   |
|                                                                            | AC36V 50/60Hz  | φ 0.49  | 550±5   |
|                                                                            | AC48V 50/60Hz  | φ 0.42  | 750±7   |
|                                                                            | AC110V 50/60Hz | φ 0.29  | 1700±10 |
|                                                                            | AC220V 50/60Hz | φ 0.21  | 3200±15 |
|                                                                            | AC380V 50/60Hz | φ 0.16  | 5600±20 |
|                                                                            | AC400V 50/60Hz | φ 0.15  | 5900±20 |
|                                                                            | AC415V 50/60Hz | φ 0.15  | 6100±20 |

表二:

| 产品型号           | TGC1s-4011                  | TGC1s-5011 | TGC1s-6511 | TGC1s-4011N | TGC1s-5011N | TGC1s-6511N |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 约定发热电流 Ith (A) | 60                          | 80         | 80         | 60          | 80          | 80          |
| 额定工作电流 Ie (A)  | AC220V/230V (AC-3)          | 40         | 50         | 65          | /           | /           |
|                | AC380V/400V (AC-3)          | 40         | 50         | 65          | /           | /           |
|                | AC660V/690V (AC-3)          | 34         | 39         | 42          | /           | /           |
|                | AC220V/230V (AC-4)          | 18.5       | 24         | 28          | 18.5        | 24          |
|                | AC380V/400V (AC-4)          | 18.5       | 24         | 28          | 18.5        | 24          |
|                | AC660V/690V (AC-4)          | 9          | 12         | 14          | 9           | 12          |
|                | 220V/230V; 380V/400V (AC-1) | 60         | 80         | 80          | 60          | 80          |

联系人: 李莉  
 电话: 0577-57166162  
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28  
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。