

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980304000232



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：TGC1s-8011、TGC1s-8011N、TGC1s-9511、TGC1s-9511N；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980304000232

产品系列、型号、规格(附件):

TGC1s-8011, TGC1s-8011N, TGC1s-9511, TGC1s-9511N
 Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 见下页附表二;
 Ue: 见下页附表二; Ie: 见下页附表二;
 Us: 见下页附表一;
 使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 级数: 3P;
 辅助触头: 1NO1NC, 1NC, 2对; Ith: 10A;
 使用类别 AC-15: 1.6A/220V, 0.95A/380V; DC-13: 0.15A/220V.
 适用频率: 50、50/60Hz
 外壳防护等级: IP20

表一:

产品型号	额定工作电压(V)	线径(mm)	匝数(匝)
TGC1s-8011, TGC1s-8011N TGC1s-9511, TGC1s-9511N	AC24V 50Hz	φ0.67	225±3
	AC36V 50Hz	φ0.55	356±4
	AC48V 50Hz	φ0.49	440±4
	AC110V 50Hz	φ0.31	1140±10
	AC220V 50Hz	φ0.21	2400±10
	AC380V 50Hz	φ0.16	4100±20
	AC400V 50Hz	φ0.16	4200±20
	AC415V 50Hz	φ0.16	4350±21
	AC24V 50/60Hz	φ0.75	220±3
	AC36V 50/60Hz	φ0.59	350±4
	AC48V 50/60Hz	φ0.55	440±4
	AC110V 50/60Hz	φ0.35	1060±10
	AC220V 50/60Hz	φ0.25	2100±10
	AC380V 50/60Hz	φ0.19	3650±18
	AC400V 50/60Hz	φ0.19	3870±19
	AC415V 50/60Hz	φ0.19	4030±20

表二:

产品型号	TGC1s-8011	TGC1s-9511	TGC1s-8011N	TGC1s-9511N
约定发热电流 Ith(A)	110	110	110	110
额定工作电流 Ie(A)	AC220V/230V(AC-3)	80	95	
	AC380V/400V(AC-3)	80	95	
	AC660V/690V(AC-3)	49	49	
	AC220V/230V(AC-4)	37	44	37
	AC380V/400V(AC-4)	37	44	37
	AC660V/690V(AC-4)	17.3	21.3	17.3
	220V/230V, 380V/400V(AC-1)	110	110	110

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。