

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004633



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004633

产品系列、型号、规格:

THM1-800M, THM1-800H Ui:800V; Uimp:8kV; Ue: AC400V(M型, H型), AC690V(M型); In: 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; Ue: AC400V:Ics: 56kA(M型); 70kA(H型); Icu: 75kA(M型); 100kA(H型); Ue: AC690V:Ics: 22kA(M型); Icu: 36kA(M型); 脱扣级别:10;选择性类别:A类; 极数:3P, 4P,适用于隔离; 配用的辅助触头: 一常开一常闭、二常开二常闭、四常开四常闭; Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:3A; AC-15: Ue: 380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: 220V, Ie: 0.15A.

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-04-01
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004633

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TH M 1 ~ 800 □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ①TH: 企业代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③1: 设计序号
- ④800: 壳架等级额定电流
- ⑤□: 分断能力级别代号 (M 为较高型, H 为高分断型)
- ⑥□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)
- ⑦□: 操作方式代号 (不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, D 为电动操作)
- ⑧□: 极数代号 (3 为三极, 4 为四极)
- ⑨□: 脱扣器型式及附件代号
- ⑩□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

附件名称	附件代号	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	辅助触头欠压脱扣器	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头
瞬时脱扣器		200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	258	268	278
热磁式脱扣器		300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	358	368	378

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-01
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: