



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-876278
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-600

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 漏电断路器 型号: DZ20L-600/4300 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-24 完成日期: 2022-03-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-600; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:400A,500A,600A; 过电流脱扣器类型: 电磁式,热磁式; Ics:15kA;Icu:20kA;I Δ n:50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,1000mA(普通产品为不可调或三档任意可调,透明外壳为不可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m:5kA; 选择性类别:A; 3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 不适用于隔离用. 2NO2NC;Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

主检: 陈学峰 日期: 2022-03-08

审核: 柳晓强 日期: 2022-03-21

签发: 陈学峰 日期: 2022-03-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	删除带有电子式的电子附件: 漏电报警模块	符合附录 N 的附件: 漏电报警模块: 1NO1NC ,Ith:1A,AC-15:220V/0.5A,Us: AC220V, AC380V	/

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-040-13B0182 (A2013CCC0307-1489674);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: CQC2013010307622577;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。