



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-869007  
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院





<p>产品名称: 漏电断路器                  型号: DZ20L-400/4300                  商 标: /                  样品数量: 4 台                  样品来源: 送样                  收样日期: 2021-12-24                  完成日期: 2022-03-04</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-400; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:14kA, Icu:20kA; I $\Delta$ n: 30mA(仅非延时型), 50mA, 75mA, 90mA, 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 270mA, 300mA, 400mA, 500mA(非延时型、延时型)任选三档可调或一档固定; 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ m:5kA; 选择性类别:A; 3P+N (N 极常通)、4P (N 极可开闭); 不适用于隔离用。辅助触头、报警触头 (本体): Ue/Ie: AC-15: AC380V/3A, DC-13: DC220V/0.2A

主检: 	日期: 2022-03-04
审核: 	日期: 2022-03-21
签发: 	日期: 2022-03-23



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020
2	删除带有电子式的电子附件: 漏电报警模块	符合附录 N 的附件: 漏电报警模块: 1NO1NC, Ith:1A, AC-15:220V/0.5A, Us: AC220V, AC380V	/

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ968(A2016CCC0307-2396937);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2002010307003507;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。