



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-903028
(任务编号)

产品名称: 电动机综合保护器

型 号: JD-5、JD-5B

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 电动机综合保护器

型 号: JD-5B

商 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-12-13

完成日期: 2022-03-03

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心
大道 288 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JD-5、JD-5B; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/380V;

JD-5: Ie: 0.5A~5A, 2A~20A, 2A~80A, 2A~100A;

JD-5B: Ie: 2A~80A, 2A~100A; 脱扣级别: 5, 10, 20, 30; 3P; IP20;

配用的辅助触头(本体)1NO1NC: Uimp: 2.5kV; Ui: 380V, Ith: 1A,

AC-15: 380V/0.1A, 220V/0.1A

主检: 张帆

日期: 2022-03-03

审核: 何晓芳

日期: 2022-03-25

签发: 严平

日期: 2022-03-28



备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ805(A2017CCC0309-2665692);

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原证书编号: CQC2004010309121897;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。