



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-835298

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC□-□□□□□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



附页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGC1-25、TGC1-25N、TGC1-32、TGC1-32N、TGC1-38、TGC1-38N、
TGCG-25、TGCG-25N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCG-38、TGCG-38N、
TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCJH-38、TGCJH-38N、
TGCK-25、TGCK-25N、TGCK-32、TGCK-32N、TGCK-38、TGCK-38N;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; 极数: 3P; IP20;

Ith:

TGC1-25、TGC1-25N、TGCG-25、TGCG-25N、TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCK-25、TGCK-25N: 32A;
TGC1-32、TGC1-32N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCK-32、TGCK-32N: 40A;
TGC1-38、TGC1-38N、TGCG-38、TGCG-38N、TGCJH-38、TGCJH-38N、TGCK-38、TGCK-38N: 50A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

TGC1-25、TGCG-25、TGCJH-25、TGCK-25:

Ie: 25A(220V/230V; AC-3)、25A(380V/400V: AC-3)、18A(660V/690V: AC-3)、
8.5A(220V/230V; AC-4)、8.5A(380V/400V; AC-4)、4.4A(660V/690V; AC-4)、
32A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-25N、TGCG-25N、TGCJH-25N、TGCK-25N:

Ie: 8.5A(220V/230V; AC-4)、8.5A(380V/400V; AC-4)、
4.4A(660V/690V; AC-4)、32A(220V/230V; 380V/400V; AC-1) ;

TGC1-32、TGCG-32、TGCJH-32、TGCK-32:

Ie: 32A(220V/230V; AC-3)、32A(380V/400V; AC-3)、
22A(660V/690V; AC-3)、12A(220V/230V; AC-4)、12A(380V/400V; AC-4)、
7.5A(660V/690V; AC-4)、40A(220V/230V; 380V/400V; AC-1) ;

TGC1-32N、TGCG-32N、TGCJH-32N、TGCK-32N:

Ie: 12A(220V/230V; AC-4)、12A(380V/400V: AC-4)、
7.5A(660V/690V; AC-4)、40A(220V/230V; 380V/400V; AC-1) ;

TGC1-38、TGCG-38、TGCJH-38、TGCK-38:

Ie: 38A(220V/230V; AC-3)、38A(380V/400V; AC-3)、
22A(660V/690V; AC-3)、14A(220V/230V; AC-4)、14A(380V/400V; AC-4)、
8.9A(660V/690V; AC-4)、50A(220V/230V; 380V/400V; AC-1) ;

TGC1-38N、TGCG-38N、TGCJH-38N、TGCK-38N:

Ie: 14A(220V/230V; AC-4)、14A(380V/400V; AC-4)、
8.9A(660V/690V; AC-4)、50A(220V/230V; 380V/400V; AC-1) ;

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50Hz;

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50/60Hz;

配用的辅助触头:

1NO, 1NC; Ith: 10A;

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

附页 2

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.4-2010	GB/T14048.4-2020
2	线圈的绝缘等级 变更	B 级	H 级
3	壳体(盖、基座) 供应商更名	浙江东丽电器有限公司 嘉兴雅博电器有限公司 浙江天正智能电器有限公司 浙江天正电气股份有限公司	乐清市王新塑化有限公司 浙江雅博电器有限公司 浙江天正智能电器有限公司 浙江天正电气股份有限公司
4	触头供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 宁波金点电子有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 佛山诺普材料科技有限公司
5	铁芯供应商更名	乐清市安本铁芯厂 温州华正铁芯制造有限公司 乐清市康正铁芯厂 乐清市华泰铁芯制造有限公司	浙江华正铁芯集团有限公司 乐清市华泰铁芯制造有限公司
6.	弹簧 (主触头弹簧及 反力弹簧) 供应商变更	温州天力弹簧有限公司 温州合力弹簧制造有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司	温州天力弹簧有限公司 温州合力弹簧制造有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 尚顺弹簧(上海)有限公司
7	线圈供应商变更	浙江长城电工科技股份有限公司 宁波金田新材料有限公司 湖州市练市神龙电讯厂 红旗集团江西铜业有限公司	浙江长城电工智能科技有限公司 宁波金田新材料有限公司 宁德市德胜漆包线有限公
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号		CQC2016010304847377	
原报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告编号	02401-160119720028-S 02401-1711901031-S 02401-1711901287-S 02401-1811901015-S 02401-2111922004-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			