



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-850418

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC3-50、TGC3-65、TGC3-75、TGC3-85




检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章



样品名称: 交流接触器 型 号: TGC3-50、TGC3-65、 TGC3-75、TGC3-85 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-14 完成日期: 2022-03-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TGC3-50、TGC3-65、TGC3-75、TGC3-85; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 约定发热电流 (Ith): TGC3-50、TGC3-65: 80A, TGC3-75: 110A, TGC3-85: 125A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): TGC3-50: AC-1: Ue/Ie: AC220V/80A, AC380V/80A, AC690V/80A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/55A, AC380V/50A, AC690V/28A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/35A, AC380V/24A, AC690V/12A; TGC3-65: AC-1: Ue/Ie: AC220V/80A, AC380V/80A, AC690V/80A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/65A, AC380V/65A, AC690V/35A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/50A, AC380V/28A, AC690V/14A; TGC3-75: AC-1: Ue/Ie: AC220V/110A, AC380V/110A, AC690V/110A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/75A, AC380V/75A, AC690V/42A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/55A, AC380V/37A, AC690V/17.3A; TGC3-85: AC-1: Ue/Ie: AC220V/125A, AC380V/125A, AC690V/125A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/85A, AC380V/85A, AC690V/45A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/65A, AC380V/44A, AC690V/21.3A; 使用类别: AC-1、AC-3、AC-4; 额定控制电源电压和频率 (Us): AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V, 50Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC; Ui: 690V; 约定发热电流 (Ith): 10A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 120V/6A、240V/3A、380V/1.9A、480V/1.5A、500V/1.4A、600V/1.2A; DC-13: Ue/Ie: 24V/1.5A、48V/0.75A、120V/0.55A、240V/0.27A、480V/0.15A、600V/0.1A。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-03-01 审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-03-01 签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-03-01	 (检测机构名称 盖章) 2022 年 03 月 01 日
备注: 变更信息详见附件表 1	