



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-904656

产品名称: 电磁起动器

型 号: TGS51-2/H, TGS51-2/NH,
TGS51B-2/H, TGS51B-2/NH



检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)





样品名称: 电磁起动器 型号: TGS51-2/H, TGS51-2/NH, TGS51B-2/H, TGS51B-2/NH 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-14 完成日期: 2022-03-02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TGS51-2/H, TGS51-2/NH, TGS51B-2/H, TGS51B-2/NH;
 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV;
 额定绝缘电压 (Ui): 380V;
 额定工作电压(Ue) : AC380V/AC220V;
 额定电流(Ie): 0.25A~0.35A, 0.32A~0.5A, 0.45A~0.72A, 0.68A~1.1A,
 1A~1.6A, 1.5A~2.4A, 2.2A~3.5A, 3.2A~5.0A, 4.5A~7.2A、6.8A~11A;
 脱扣级别: 10A;
 极数: 3P;
 外壳防护等级: IP10;
 配用的辅助触头:
 常开常闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 380V;
 约定发热电流 (Ith): 5A;
 使用类别: AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.47A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-03-02

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-03-02

签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-03-02

备注: 变更信息详见附件表 1

