



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-904654

产品名称: 电磁起动器




型 号: TGS51-4/H, TGS51-4/NH,
TGS51B-4/H, TGS51B-4/NH



检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 电磁起动器 型号: TGS51-4/H, TGS51-4/NH, TGS51B-4/H, TGS51B-4/NH 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-14 完成日期: 2022-03-02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TGS51-4/H, TGS51-4/NH, TGS51B-4/H, TGS51B-4/NH; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 380V; 额定工作电压(Ue) : AC380V/AC220V; 额定电流(Ie): 14A~22A, 20A~32A, 28~45A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith): 5A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: AC380V/0.47A。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-03-02	  检验检测专用章 (检测机构名称、盖章) 2022 年 03 月 02 日
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-03-02	
签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-03-02	
备注: 变更信息详见附件表 1	