



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-872390

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THM1-125L, THM1-125M, THM1-125H



检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: THM1-125L, THM1-125M, THM1-125H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-24 完成日期: 2022-02-13	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THM1-125L, THM1-125M, THM1-125H Ui: 800V; Ue: AC400V(H), AC400/690V(L, M); Uimp: 8kV; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; Ics: AC400V: 26.5kA(L 型), 38kA(M 型), 50kA(H 型); AC690V: 10kA(L 型), 14kA(M 型); Icu: AC400V: 35kA(L 型), 50kA(M 型), 85kA(H 型); AC690V: 14kA(L 型), 20kA(M 型); 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(L, M, H) 3 个保护极, 适用于隔离; 3P+N(M, H) 3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离; 4P(M, H) 3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 3A; AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.15A.							
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2022-03-02							
审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2022-03-02							
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2022-03-02							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="172 1738 1460 1870"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 产品标准变更</td> <td>GB14048.2-2008</td> <td>GB/T14048.2-2020</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原认可报告编号: 03601-A-16B0963-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2007010307222416; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
序号和名称	变更前	变更后					
1. 产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020					