



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-872391


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THM1-250L, THM1-250M, THM1-250H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: THM1-250L, THM1-250M, THM1-250H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-22 完成日期: 2022-03-08	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THM1-250L, THM1-250M, THM1-250H Ui: 800V; Ue: AC400V/690V; Uimp: 8kV; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ue: AC400V; Ics: 26.5kA (L 型); 38kA (M 型); 50kA (H 型); Icu: 35kA (L 型); 50kA (M 型); 70kA (H 型); Ue: AC690V; Ics: 14kA (M 型); Icu: 20kA (M 型); 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (L, M, H) 3 个保护极, 适用于隔离, 3P+N (M, H) 3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离; 4P (M, H) 3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 3A; AC-15: Ue: 380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: 220V, Ie: 0.15A							
主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-25	 (检测机构名称、盖章) 2022年03月25日						
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-03-25							
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25							
备 注: 1. 变更情况;							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T 14048.2-2008</td> <td>GB/T 14048.2-2020</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020					
2. 原认可报告编号: 03601-A-15B1823-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2007010307222419; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							