



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-872414

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THM1-400L, THM1-400M, THM1-400H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型 号：THM1-400L, THM1-400M, THM1-400H</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：2 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2022-01-22</p> <p>完成日期：2022-02-23</p>	<p>委托人：浙江天正智能电器有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者：浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产企业：浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

THM1-400L, THM1-400M, THM1-400H  
 Ui: 800V; Ue: AC400V (L、M、H 型)、690V (M 型);  
 In: 225A, 250A, 315A, 200A, 350A, 400A;  
 过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式;  
 Ue: AC400V  
 Ics: 38kA (L 型); 49kA (M 型); 65kA (H 型);  
 Icu: 50kA (L 型); 65kA (M 型); 100kA (H 型);  
 Ue: AC690V  
 Ics: 16.5kA (M 型);  
 Icu: 22kA (M 型);  
 脱扣级别：10; 使用类别：A 类; 3P, 4P;  
 配用的辅助触头：AC-15: Ue: 380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: 220V, Ie: 0.15A.  
 适用于隔离用。

主检：方 刚 签名：方刚 日期：2022-03-25
审核：陆维导 签名：陆维导 日期：2022-03-25
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2022-03-15



备 注：

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020

2. 原认可报告编号：C-040-11B0274-S;
3. 出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号：CQC2007010307222423;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。