



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-872415

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THM1-630L, THM1-630M, THM1-630H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: THM1-630L, THM1-630M, THM1-630H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-22</p> <p>完成日期: 2022-02-15</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THM1-630L, THM1-630M, THM1-630H
 Ui: 800V; Ue: AC400V (L、M、H 型)、AC690V (M 型);
 In: 400A, 500A, 630A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
 Ue: AC400V
 Ics: 38kA (L 型); 49kA (M 型); 65kA (H 型);
 Icu: 50kA (L 型); 65kA (M 型); 100kA (H 型);
 Ue: AC690V
 Ics: 16.5kA (M 型);
 Icu: 22kA (M 型);
 脱扣级别: 10;
 选择性类别: A 类; 适用频率: 50; 极数: 3P, 4P;
 配用的辅助触头: AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.15A;
 适用于隔离用。

主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-25

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-03-25

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25



备 注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020

2. 原认可报告编号: C-040-11B0276-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC2007010307222427;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。