



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-869178

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-400L, TGM3-400M,  
TGM3-400H, TGM3-400R

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: TGM3-400L, TGM3-400M, TGM3-400H, TGM3-400R</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-22</p> <p>完成日期: 2022-02-20</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB /T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3-400L, TGM3-400M, TGM3-400H, TGM3-400R  
 Ui:1000V; Uimp:12kV;  
 Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R);  
 In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A;  
 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;  
 Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA, H 型:65kA; R 型: 85kA;  
     AC550V: M 型:25kA, H 型:25kA; R 型: 25kA;  
     AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA, H 型:20kA; R 型: 20kA;  
 Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA, H 型:85kA; R 型: 100kA;  
     AC550V: M 型:35kA, H 型:35kA; R 型: 35kA;  
     AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA, H 型:30kA; R 型: 30kA;  
 选择性类别:A 类; 频率: 50Hz;  
 极数:适用于隔离(3P+N 除外);  
 3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极, N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);  
 4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);  
 配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A;  
 AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;  
 DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;  
 符合附录 N 的电子附件:  
 电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V, AC380V/400V;  
 欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V, AC380V/400V.

主检: 方 刚 签名: *方刚* 日期: 2022-03-29

审核: 丁 娟 签名: *丁娟* 日期: 2022-03-29

签发: 韩美丽 签名: *韩美丽* 日期: 2022-03-29



备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原认可报告编号: 03601-A-18B0487-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC2013010307620208;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附页:

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
2.锁扣, 跳扣, 再扣 厂家变更	乐清市嘉菱电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江东海成套电器有限公司 浙江方雁机电有限公司	浙江东海成套电器有限公司 裕明电气有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江方雁机电有限公司
3.灭弧罩厂家变更	乐清市金瓯机电配件有限公司 浙江东海成套电器有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司 浙江宝丰机电有限公司	浙江东海成套电器有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司 裕明电气有限公司 浙江宝丰机电有限公司