



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-904295

(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15(QSA)-800;HH15(QSA)-1000;

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：隔离开关熔断器组 型 号：HH15 (QSA)-800; HH15 (QSA)-1000; 商 标：/ 样品数量：7 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-01-13 完成日期：2022-02-26	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HH15 (QSA)-800; HH15 (QSA)-1000; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415/690V; Ith: 800A, 1000A; Ie: 800A, 1000A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B/AC-22B; 极数: 3P; 适用频率: 50Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NONC; Ui: 660V; Uimp: 2.5kV; Ith: 6A; AC-13: Ue/Ie: AC380V/6A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/6A.	
主检：方 刚 签字：方刚 日期：2022-04-08	 (检测机构名称：盖章) 2022 年 04 月 08 日
审核：任 翔 签字：任翔 日期：2022-04-08	
签发：韩美丽 签字：韩美丽 日期：2022-04-08	
备注： HH15(QSA)-1000A: #01#02#03#04#05#07 HH15(QSA)-800A: #06	