



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-903026

(任务编号)

产品名称: 电动机综合保护器

型 号: JD-5C

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 电动机综合保护器 型号: JD-5C 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-01-19 完成日期: 2022-03-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JD-5C; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V、380V; Ie: 1A~5A、1A~10A、2A~20A、8A~40A、10A~100A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP10; 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 1A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.1A、AC380V/0.1A

主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-03-01

审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-03-02

签发: 许启进 签名:  日期: 2022-03-02



示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图

备注	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	CQC2019010309205000	
	已获证型号规格	见 P10 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-NPC0309-20103111

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效
 样品 V-01 同 I-01

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
互感器 制造商（生产厂）	浙江宇坤电子有限公司 乐清市正大软磁合金有限公司 乐清市科翔电子有限公司	浙江宇坤电子有限公司 乐清市正大软磁合金有限公司
电子板组件制造 商（生产厂）	浙江柳市线路板有限公司	浙江柳市线路板有限公司 东莞市帆利盛电子有限公司