

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2022CQC107502-917469  
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: RS3-1000

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



|  |   |
|--|---|
| <p>产品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型号: RS3-1000</p> <p>数量: 13</p> <p>收样日期: 2022-03-16</p> <p>完成日期: 2022-04-18</p> <p>样品来源: 企业送样</p> | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>   |   |
| <p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br/>RS3-1000; Un: AC690V/500V; In: 800A、900A、1000A; 额定分断能力 50kA; 分断范围和使用类别: aR</p>                |   |
| <p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2022-04-19</p>         | <p>浙江省机电产品质量检测所<br/>有限公司<br/>2022年04月20日</p>  |
| <p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2022-04-20</p>         |   |
| <p>签发: 马琳 签名:  日期: 2022-04-20</p>         |   |
| <p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;</p>   |   |