

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005691

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：TGWNR-6300;详情见型号解释
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005691

产品系列、型号、规格(附件):

型号: TGWNR-6300
额定绝缘电压(Ui):1000V;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定工作电压(Ue): AC400V/AC690V;
额定电流(In): 4000A,4900A,5000A,5900A,6300A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V),65kA(AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V),75kA(AC690V);
额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V),65kA/1s(AC690V);
使用类别:B;
极数:3P,4P;
适用于隔离;
配用的辅助报警触头 F5:
6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC
、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC
Ith: 6A;
AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A、AC400V/0.9A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;
型号解释:

TG W N - 6300
R
① ② ③ ④

- ① TG: 企业特征代号;
- ② W: 万能式断路器
- ③ NR: 设计代号
- ④ 6300: 壳架等级电流

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-05-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 