



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-883477

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TeB5-125H

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: TeB5-125H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.04.09 完成日期: 2022.04.19	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 制造商(生产者): 浙江天正智能电器有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB5-125H; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离用; 50Hz/60Hz	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.04.19	
备注: 该申请为标准换版申请, 具体变更项目如下: 1. 标准换版: 变更前: GB/T14048.2-2008; 变更后: GB/T 14048.2-2020; 2. 原证书编号为: CQC2018010307064964; 3. 原报告编号为: 02501-18DQ019(福建省产品质量检验研究院); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2202120
首页	√	1	V-14201-DC2202120
报告组成	√	1	V-14201-DC2202120
安全型式试验报告	√	26	V-14201-DC2202120
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-883477

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: TeB5-125H

商 标: /

样品数量: 4 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.04.09

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正智能电器有限公司

委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商(生产者): 浙江天正智能电器有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路

2777 号

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeB5-125H; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离用; 50Hz/60Hz

主检: 上官培素 签名: 上官培素 日期: 2022.04.19

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2022.04.19

签发: 徐 亮 签名: 徐亮 日期: 2022.04.19

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2022年04月19日

备注:

样品编号:

#1~#2: 3P 125A

#3~#4: 4P 125A