



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-878196

(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: TGM2LC-125L, TGM2LC-125M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-878196
(任务编号)

样品名称: 剩余电流保护断路器

型号规格: TGM2LC-125L ,
TGM2LC-125M

商 标:

样品数量: 12 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022-03-14

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区
中心大道 288 号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1

主检: 钟浩 日期: 2022.04.10

审核: 左晓丽 日期: 2022.04.10

签发: 曾清 日期: 2022.04.10

(检测机构名称、盖章)
2022 年 04 月 10 日

备注	变更项目	变更前	变更后
	见附页 2	见附页 2	见附页 2
	原证书编号	CQC2017010307994755	
	原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-2809709	
	原检测单位	上海电器设备检测所	

附页 1:

TGM2LC-125L;TGM2LC-125M;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC400V;

In: 63A(Ir: 25A、32A、40A、50A、63A可调);

125A(Ir: 65A、80A、100A、125A可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: L型: 25kA; M型: 35kA;

Icu: L型: 35kA; M型: 50kA;

Icw: 1.5kA/1s;

$I\Delta n$: 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、700mA、

800mA、1000mA+OFF (任选档位组合, 可调);

额定剩余动作类型: AC型(延时型,非延时型, 可调, $I\Delta n=30mA$ 时为非延时);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 25%Icu;

选择性类别: A类;

极数: 3P+N(三个保护极, N极常通);

不适用于隔离