

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020245455

发证日期: 2022年06月17日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

产品名称和系列、规格、型号 智能集成电力电容补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)
TG-ZMH 额定工作电压(U_e): 400V 额定绝缘电压(U_i): 690V 额定电流(I_n):
58.7A~11.9A 额定限制短路电流(I_{cc}): 6kA 额定总容量(Q_c): 50kvar~10kvar 外
壳防护等级: IP30 补偿相数: 混合补偿(单相、三相结合补偿) 投切电容器的元件类型:
复合开关 户内型 频率: 50Hz

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心