



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-936083

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHD□-600/□□□□ TGHD□-630/□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公正准确 科学诚信

优质高效 创新发展



微信公众号




钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zzjccc.com

<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型号: TGH□-600/□□□、 TGH□-630/□□□</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2022.05.05</p> <p>完成日期: 2022.05.23</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGH□-600/□□□、TGH□-630/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A; Ie: 600A、630A; 11N: Ue: AC415/690/800V; 使用类别: AC-20A; 13N/13NBX: Ue: AC415V; 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V; 使用类别: AC-20A; Icw: 25kA/1s;</p> <p>Icm(峰值): 52.5kA (AC-21A); 极数: 3P</p>	
<p>签发人: 徐亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2022.05.23</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 变更详见第 6 页;2. 原证书编号为: CQC21107322172;3. 原报告编号为: V-14201-DC216209 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2202567
首页	√	1	V-14201-DC2202567
报告组成	√	1	V-14201-DC2202567
安全型式试验报告	√	30	V-14201-DC2202567
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-936083

样品名称: 隔离开关

型号规格: TGHD□-600/□□□、

TGHD□-630/□□□

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.05.05

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏
吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大
道 288 号


试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGHD□-600/□□□、TGHD□-630/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A; Ie: 600A、
630A; 11N: Ue: AC415/690/800V; 使用类别: AC-20A; 13N/13NBX: Ue: AC415V; 使
用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V; 使用类别: AC-20A; Icw: 25kA/1s;

Icm(峰值): 52.5kA(AC-21A); 极数: 3P

主检: 上官培素 签名:  日期: 2022.05.23审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.05.23签发: 徐亮 签名:  日期: 2022.05.23

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022年05月23日

检验检测专用章

备注

试品编号:

#1~#4: TGHD13NBX-600/31 600A

#5: TGHD13N-600/31 600A