



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-938750



（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： CJX2-40, CJX2-50, CJX2-65, CJX2-40N, CJX2-50N, CJX2-65N, CJX2-80C;

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号： CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N,CJX2-80C; 商 标：TENGEN 样品数量：7 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-06-10 完成日期：2022-06-24	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：																
主检：  日期：2022-07-08	(检测机构名称、盖章) 2022 年 07 月 08 日															
审核：  日期：2022-07-08																
签发：  日期：2022-07-08																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010304024875</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-902598</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	见附页 2	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2002010304024875		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-902598		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页 2	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	CQC2002010304024875															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-902598															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页1

CJX2-40, CJX2-50, CJX2-65, CJX2-40N, CJX2-50N, CJX2-65N, CJX2-80C;

Ui: 690V(CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N),

1000V(CJX2-80C);

Uimp:8kV;

CJX2-40

Ith:60A;

AC-1: Ue/ Ie: AC220/380/660V/60A;

AC-3: Ue/ Ie: AC220/380/40A,660V/34A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/18.5A,660V/9A;

CJX2-50

Ith:80A;

AC-1: Ue/ Ie: AC220/380/660V/60A;

AC-3: Ue/ Ie: AC220/380/50A,660V/39A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/24A,660V/12A;

CJX2-65

Ith:80A;

AC-1: Ue/ Ie: AC220/380/660V/80A;

AC-3: Ue/ Ie: AC220/380/65A,660V/42A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/28A,660V/14A;

CJX2-40N

Ith:60A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/18.5A,660V/9A;

CJX2-50N

Ith:80A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/24A,660V/12A;

CJX2-65N

Ith:80A;

AC-4: Ue/ Ie: AC220/380/28A,660V/14A;

CJX2-80C

Ith:80A;

AC-1: Ue/ Ie: AC220/380/660V/80A;

Us: AC24/36/48/110/127/220/380V, 50Hz,50/60Hz; DC12/24/48/110/220V;

极数: 3P/4P;

外壳防护等级:IP20;

附页1 (续)

配用辅助触头（本体）:1NO1NC,2NO2NC;

Ith:10A;

Ue/Ie: AC380V/0.95A(AC-15);

DC220V/0.15A(DC-13).

附页2

变更项目	变更前	变更后
控制回路电压规格增加	AC:24/36/48/110/127/220/380V/50Hz DC:24V,48V,110V,220V	AC:24/36/48/110/127/220/380V/50 HZ,50/60HZ, DC:12V,24V,48V,110V,220V
极数更正	3P	3P/4P
型号解释变更	CJ X 2 0 0 0 交流控制不标代号，直流控制用 Z 表示 一般交流接触器不标代号；N 表示可逆交流接触器，C 代表 AC-1 专用接触器 "11"表示一常开和一常闭辅助触头 一般型交流接触器在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流(AC-1 专用接触器此处为 AC-1 类别下额定工作电流) 设计序号 小型 交流接触器	CJ X 2 0 0 0 交流控制不标代号，直流控制用 Z 表示 一般交流接触器不标代号；N 表示可逆交流接触器，C 代表 AC-1 专用接触器。 "11"表示带一常开和一常闭辅助触头； "004"表示主触头为 4 常开； "008"表示主触头为 2 常开 2 常闭。 一般型交流接触器在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流（AC-1 专用接触器此处为 AC-1 类别下额定工作电流） 设计序号 小型 交流接触器