



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

211108343007

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:



申请编号: V2022CQC107502-949691
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3Rse-160L、TGM3Rse-250L、
TGM3Rse-160M、TGM3Rse-250M

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM3Rse-160L、TGM3Rse-250L、TGM3Rse-160M、TGM3Rse-250M 样品数量: 5 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-06-29 完成日期: 2022-07-05	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号侧
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3Rse-160L、TGM3Rse-250L、TGM3Rse-160M、TGM3Rse-250M; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 160A(63A~160A 可调)、250A(63A~250A 可调或固定一档); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A	
主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2022-07-06	 浙江省机电产品质量检验检测所 检验检测专用章 有限公司 2022 年 07 月 08 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-07-07	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-07-08	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[18] 增加型号	TGM3Rse-160L、 TGM3Rse-250L	TGM3Rse-160L、TGM3Rse- 250L、 TGM3Rse-160M、 TGM3Rse-250M
[18]分断能力变 更	L 型：Ics: 25kA; Icu: 36kA	L 型：Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型：Ics: 36kA; Icu: 50kA
[18]电流整定范 围变更	In: 250A (100A~250A 可调)	In: 250A (63A~250A 可调或固定 一档)
原 3C 证书编号	CQC21107325618	
已获证型号规 格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机 构/报告编号	中检质技检验检测科学研究 院有限公司	V-14201-DC216580
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		