



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA S L0483

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: V2022CQC107502-962896  
(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型 号: RT16C-00

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 熔断器支持件</p> <p>型 号: RT16C-00</p> <p>数 量: 19</p> <p>收样日期: 2022-06-20</p> <p>完成日期: 2022-07-08</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RT16C-00 Un:AC500V/AC690V/DC440V; In:160A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 120kA(AC500V)、50kA (AC690V)、50kA (DC440V);</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2022-07-09</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022年07月11日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-07-10</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-07-11</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;</p>	