



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-943189

产品名称: 万能式断路器

型 号: TeW5-2500, TeW5-2500/4

TeW5F-2500, TeW5F-2500/4

TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-943189 样品名称: 万能式断路器 型 号: TeW5-2500, TeW5-2500/4 TeW5F-2500, TeW5F-2500/4 TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4 数 量: 4 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-04-23 完成日期: 2022-07-07	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeW5-2500, TeW5-2500/4, TeW5F-2500, TeW5F-2500/4, TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4; Ui: 1250V; Uimp: 12kV; In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A, 2500A; TeW5-2500, TeW5-2500/4, TeW5F-2500, TeW5F-2500/4: Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; AC380V/AC400V/AC415V: Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s, 50kA/3s; AC660V/AC690V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s, 50kA/3s; TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4: Ue: AC800V、AC1000V、AC1140V; AC800V; Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=60kA/1s; AC1000V; Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s; AC1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 闭合线圈 BG45, Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC); Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;	
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-07-19	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-07-19	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-07-19	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页	

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4 Isc、Icu 参数变更	AC800V; Ics=60kA; Icu=60kA; Icw=60kA/1s; AC1000V; Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s; AC1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;	AC800V; Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=60kA/1s; AC1000V; Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s; AC1140V; Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号		CQC2018010307036715	
原报告检测机构	上海电器设备检测所	报告 编号	00901-A2017CCC0307-2707913
	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)		02401-1911901141-S 02401-2011901246-S 02401-2011922124-S 02401-22119Y22499-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-22119Y21070
首页	√	1	02401-22119Y21070
附页	√	1	02401-22119Y21070
报告组成	√	1	02401-22119Y21070
安全型式试验报告	√	27	02401-22119Y21070-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-22119Y21070

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验