

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004604

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-07-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004604

产品系列、型号、规格:

TeW5-2500, TeW5-2500/4, TeW5F-2500, TeW5F-2500/4, TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4; 详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-07-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004604

产品系列、型号、规格(附件):

TeW5-2500, TeW5-2500/4, TeW5F-2500, TeW5F-2500/4, TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4;
Ui: 1250V; Uimp: 12kV;
In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A, 2500A;
TeW5-2500, TeW5-2500/4, TeW5F-2500, TeW5F-2500/4;
Ue: AC380V / AC400V / AC415V, AC660V / AC690V;
AC380V / AC400V / AC415V: Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s, 50kA/3s;
AC660V / AC690V: Ics=75kA; Icu=75kA; Icw=75kA/1s, 50kA/3s;
TeW5F-2500HU, TeW5F-2500HU/4: Ue: AC800V, AC1000V, AC1140V;
AC800V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=60kA/1s;
AC1000V: Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s;
AC1140V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V / AC230V / AC240V, AC380V / AC400V / AC415V;
分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V / AC230V / AC240V, AC380V / AC400V / AC415V,
DC110V, DC220V;
闭合线圈 BG45, Us: AC220V / AC230V / AC240V, AC380V / AC400V / AC415V,
DC110V, DC220V;
配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC, 6NO6NC, 8NO8NC, 10NO10NC): Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A

型号解释:

Te W 5 F - 2500 HU / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) F: 其他销售渠道代号, 无: 常规销售渠道代号
- (5) 壳架等级额定电流 (A)
- (6) HU: 高电压普通分断型 (常规销售渠道无高电压普通分断型), 无: 常规型
- (7) 断路器的极数, 三级无标志, 四级用“4”表示

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: