

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107353809

发证日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2032 年 08 月 01 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	智能集成电力电容补偿装置 TG-ZNS ; 额定工作电压 (Ue) : 400V ; 额定绝缘电压 (Ui) : 690V ; 频率 (fn) : 50Hz ; 额定电流 (InA) : 45.6A ~ 5.7A ; 额定限制短路电流 (Icc) : 6kA ; 额定总容量 (Qc) : 40kvar ~ 5kvar ; 补偿相数 : 三相补偿 ; 投切电容器的元件类型 : 复合开关(单片机 CPU 控制+磁保持继电器) ; 户内型/户外型 : 户内型 ; 外壳防护等级 : IP30 ; 具有遥测, 遥信功能 ;
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2020;GB/T 7251.8-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心