



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他:ODM

申请编号： V2022CQC107502-939248



（任务编号）

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TeB5Z-63， TeB5Z-63H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: TeB5Z-63, TeB5Z-63H 商 标: / 样品数量: 2 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-08-15 完成日期: 2022-08-15	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区															
试验结论: 原获证(CQC2016010307874970)产品依据 GB/T 14048.2-2020《低压开关和控制设备 第 2 部分: 断路器》标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(CQC2016010307874970)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  日期: 2022-08-15	(检测机构名称、盖章) 2022 年 08 月 15 日															
审核:  日期: 2022-08-15																
签发:  日期: 2022-08-15																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">ODM 变更</td> <td style="width: 40%;">母证书</td> <td style="width: 35%;">利用已获证书申请</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原 ODM 证书编号</td> <td colspan="2">CQC20012243284</td> </tr> <tr> <td>原 ODM 报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2020CQC012030-496233</td> </tr> <tr> <td>原 ODM 检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table> 说明: 编号为: CQC20012243284 的原 ODM 证书是由申请人浙江天正智能电器有限公司利用 ODM 方式获得, 现母证书已发生变更, 变更内容详见编号为: 00901-V2021CQC107502-843269 的报告, 变更后的母证书编号为: CQC2016010307874970。本试验报告基于母证书变更而变更, 本申请单元除型号命名不同外, 其余参数均相同变更后的母证书参数一致。		ODM 变更	母证书	利用已获证书申请	变更内容	见附页 2	见附页 2	原 ODM 证书编号	CQC20012243284		原 ODM 报告编号	00901-V2020CQC012030-496233		原 ODM 检测机构	上海电器设备检测所有限公司	
ODM 变更	母证书	利用已获证书申请														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原 ODM 证书编号	CQC20012243284															
原 ODM 报告编号	00901-V2020CQC012030-496233															
原 ODM 检测机构	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

TeB5Z-63, TeB5Z-63H;

Uimp: 6kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P), DC80V(1P 外形), DC125V(2P 外形);

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: AC: 6kA(TeB5Z-63), 7.5kV(TeB5Z-63H);

DC: 6kA(TeB5Z-63), 7.5kV(TeB5Z-63H);

Icu: AC: 6kA(TeB5Z-63), 10kV(TeB5Z-63H);

DC: 6kA(TeB5Z-63), 10kV(TeB5Z-63H);


选择性类别: A 类;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

50/60Hz;

直流产品接线方式:



1.+电压源正极, -电压源负极

2.L+负载正极, L-负载负极

3.本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
静触头尺寸变更	3.3mm×3.3mm×0.64mm	3mm×3mm×0.65mm
外壳制造商变更	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司 杭州本松新材料技术股份有限公司
转轴制造商变更	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司 杭州本松新材料技术股份有限公司
锁扣, 跳扣, 再扣 制造商变更	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司	浙江天正电气股份有限公司 浙江丰源电器配件有限公司 合兴集团有限公司 杭州本松新材料技术股份有限公司
动触头制造商变更	乐清市银生电器配件厂 浙江云桂电气科技有限公司	浙江云桂电气科技有限公司 浙江中安精工股份有限公司 乐清市银生电器配件厂 浙江久特智能电器有限公司
静触头制造商变更	哈尔滨东大高新材料股份有限公司 浙江帕特尼触头有限公司 福达合金材料股份有限公司	福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 浙江帕特尼触头有限公司
静触头型号规格 变更	特种铜基合金电触头 CDC.8	AgC(5)
主触头弹簧型号 规格变更	不锈钢丝 12Cr18Ni9	不锈钢丝 304H
主触头弹簧 制造商变更	乐清市东风弹簧制造有限公司 温州天力弹簧有限公司	温州天力弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 乐清市宏博电器配件厂 浙江远华弹簧科技股份有限公司
灭弧罩型号规格 变更	隔弧板 红钢纸 1 号	硬钢纸板 I 号
灭弧罩制造商变更	乐清市润达电气有限公司 乐清市中谊电器厂	温州忠辉电气有限公司 浙江雁科电器有限公司 乐清市正波电气有限公司