

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302153923

发证日期: 2022年06月15日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江金莱勒电气有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路 66 号

产品名称和系列、规格、型号 负荷隔离开关
TeGL5-□/□□□□□□; 型号解释详见附件; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1600A; Ue: AC380/400V; Ie: 800A、1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-21B; Icw: 30kA/1s; Icm (峰值): 63kA; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302153923

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{Te}}{(1)}$ $\frac{\text{GL}}{(2)}$ $\frac{5}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$ $\frac{\square}{(10)}$

- (1) 企业代号
- (2) 负荷隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定电流 (A): 800、1000、1250、1600
- (5) 极数: 3P, 4P
- (6) 操作方式: “C” 表示侧方正面操作, “Z1” 表示上下两个负荷开关转换操作, “Z2” 表示左右两个负荷开关转换操作, 不需要时不注
- (7) “J” 表示柜外操作, 不需要时不注
- (8) “H” 表示柜后操作, 不需要时不注
- (9) “K” 表示带可视窗口, 不需要时不注
- (10) “11” 表示一常开一常闭, “22” 表示二常开二常闭

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心