



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-914468



（任务编号）

产品名称： 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

型 号： TGM3RC-125C/3N, TGM3RC-125L/3N

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器 型 号: TGM3RC-125C/3N, TGM3RC-125L/3N 商 标: TENGGEN 样品数量: 21 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-06-02 2022-06-22 2022-07-22 完成日期: 2022-08-16	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1		
主检:  日期: 2022-08-18	(检测机构名称、盖章) 2022 年 08 月 18 日	
审核:  日期: 2022-08-18		
签发:  日期: 2022-08-18		
备注: 无		

附页 1

TGM3RC-125C/3N, TGM3RC-125L/3N;

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400V;

In: 125A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: 18kA(C 型), 25kA(L 型);

Icu: 25kA(C 型), 35kA(L 型);

Icw: 3kA/1s;

$I\Delta n$: 30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,400mA,500mA,600mA,700mA,800mA,900mA,1000mA (任意档组合, 可调), AC 型;

剩余电流脱扣器的类型:电子式;

$I\Delta m$: 8.75kA;

TD 型 CBAR 的重合闸延时时间: 20-60s

选择性类别: A 类;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭);

50/60Hz;

不适用隔离

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2022CQC107502-914468
首页	√	2	00901-V2022CQC107502-914468
报告组成	√	1	00901-V2022CQC107502-914468
安全型式试验报告	√	105	00901-V2022CQC107502-914468
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验