

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307003728

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器(MCCB)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：上图电气有限公司
生产企业地址：乐清经济开发区纬二十路268号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003728

产品系列、型号、规格:

TGM3E-630M、TGM3E-800M、TGM3E-1000M、TGM3E-1250M、TGM1E-630M、TGM1E-800M、TGM1E-1000M、TGM1E-1250M; 参数见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003728

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3E-630M、TGM3E-800M、TGM3E-1000M、TGM3E-1250M;
TGM1E-630M、TGM1E-800M、TGM1E-1000M、TGM1E-1250M;
Ue: AC400V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A
In:
630A (400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF);
800A (500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF);
1000A (630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF);
1250A (850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF);
过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz
AC400V: Ics: 50kA, Icu: 65kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; Icw: 20kA/1s;
选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。