



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-855298




(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: TGR1-18, TGRH-18, TGRK-18

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 热过载继电器 型号: TGR1-18,TGRH-18, TGRK-18 商 标: / 样品数量: 16 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-16 完成日期: 2021-09-29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  期: 2021.11.03	(检测机构名称、盖章) 2021 年 11 月 03 日															
审核:  期: 2021.11.03																
签发:  期: 2021.11.03																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">变更项目</td> <td style="width: 33%;">变更前</td> <td style="width: 33%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010309853930</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2020CQC107502-753339</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2016010309853930		原测试报告编号	00901-V2020CQC107502-753339		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	CQC2016010309853930															
原测试报告编号	00901-V2020CQC107502-753339															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

TGR1-18,TGRH-18,TGRK-18

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC690V;

Ie: 0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A,1-1.6A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8A,7-10A,
9-13A,12-18A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20;

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A,AC220V/1.64A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;