



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 ■其他:ODM

申请编号: V2022CQC012020-981989




(任务编号)

产品名称: 电弧故障保护电器

型 号: AFDD-32

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 电弧故障保护电器 型号: AFDD-32 商 标: TENGEN 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-08-25 完成日期: 2022-09-06	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 制造商: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产厂: 艾迪迪电气(苏州)有限公司 生产厂地址: 苏州高新区支街 36 号捷美电子厂北幢三楼																		
试验结论: 原获证(CQC18012199566)产品依据 GB/T 31143-2014 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC18012199566)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AFDD-32 Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V; Ie: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型; Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (N 极不可开闭); 不适用于隔离																			
主检:  日期: 2022.09.06 审核:  日期: 2022.09.06 签发:  日期: 2022.09.06	(检测机构名称、盖章) 2022 年 09 月 06 日																		
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 25%;">ODM 认证</th> <th style="width: 40%;">母证书</th> <th style="width: 35%;">ODM 申请</th> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>艾迪迪电气(苏州)有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>苏州高新区支街 36 号捷美电子厂北幢三楼</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>ADDF-32</td> <td>AFDD-32</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC18012199566</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	艾迪迪电气(苏州)有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	苏州高新区支街 36 号捷美电子厂北幢三楼	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	ADDF-32	AFDD-32	母证书编号	CQC18012199566		母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																	
委托人名称	艾迪迪电气(苏州)有限公司	浙江天正智能电器有限公司																	
委托人地址	苏州高新区支街 36 号捷美电子厂北幢三楼	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																	
型号	ADDF-32	AFDD-32																	
母证书编号	CQC18012199566																		
母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司																		
说明: 本试验报告引用编号为“00901-V2018CQC012020-365053”的报告, 仅修改了申请人和制造商名称、地址, 电弧故障保护电器除型号命名不同外, 其余参数均一致。																			