211108343007

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：V2022CQC107502-949171
（任务编号）

产品名称：剩余电流动作断路器

型　　号：TGB1NL-40、TGB1NL-63

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司

浙江省机电产品质量检测所有限公司
检验检测专用章

产品名称：剩余电流动作断路器 型　号：TGB1NL-40、TGB1NL-63 数　　量：59 收样日期：2022-05-07 完成日期：2022-06-17 样品来源：企业送样	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.21-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGB1NL-40、TGB1NL-63　Uimp：4kV；Ui：500V；Ue：AC230V/AC240V；TGB1NL-63：In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；TGB1NL-40：In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A；瞬时脱扣类型：C 型、B 型；I△n：30mA、100mA、300mA/AC 型、A 型；电磁式；I△m：500A(TGB1NL-40)、I△m：630A(TGB1NL-63)；Ics=Icn：6000A；极数：1P+N（一个保护极，N 极可开闭）；隔离；50/60Hz

主检：冯丽萍　签名：　日期：2022-06-18	浙江省机电产品质量检测所有限公司 检验检测专用章 2022 年 06 月 20 日
审核：傅　炳　签名：　日期：2022-06-19	
签发：马　琳　签名：　日期：2022-06-20	

备注：操作性能寿命-S 图；接通分断-T 图；预期波-Y 图；EMC-E 图；