

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001297

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：切换电容器接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-10-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980304001297

产品系列、型号、规格：

TGCC1-95 TGCC1-115 Ue: AC220/230 , AC380/400 , AC660/690; Ui: 690V; Uimp: 6kV Ie: 73A (TGCC1-95)、
87A (TGCC1-115) 使用类别：AC-6b; 极数：3P; IP20 TGCC1-95
：220V/230V：35kvar；380V/400V：50kvar；660V/690V：92kvar TGCC1-
115：220V/230V：35kvar；380V/400V：60kvar；660V/690V：92kvar 控制电源电压Us: 50Hz/60Hz:AC110V、AC220V、
AC380V、AC400V、AC415V 50Hz:AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V 辅助触头：Ui:690V;
Uimp:6kV; Ith:10A 使用类别：AC-15：Ue/Ie：380V/0.95A、DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A; 种类和对数
：2NO1NC，1NO2NC

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-10-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。