



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-961292


产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGLD-250、TGQKP-250

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-961292 样品名称: 自动转换开关电器 型号: TGLD-250、TGQKP-250 商 标:  数 量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-08-05 完成日期: 2022-08-15	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-250、TGQKP-250; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 250A; Ie: 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/1s; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路: Uimp: 4kV; Ui: 400V;	
主检: 周烽烽 签名: 	日期: 2022-08-26
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2022-08-26
签发: 姚 波 签名: 	日期: 2022-08-26
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原 CQC 认证情况详见附页:	

