



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-986127
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB3-63, TGB3H-63, TGB3-63T, TGB3H-63T

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: TGB3-63,TGB3H-63, TGB3-63T,TGB3H-63T 商 标: / 样品数量: 41 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-09-09 完成日期: 2022-09-23	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西 路 2777 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGB3-63,TGB3H-63,TGB3-63T,TGB3H-63T

Ui:690V; Uimp:4kV;

Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);

In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

TGB3-63/TGB3-63T:Ics=Icn:6000A;

TGB3H-63/TGB3H-63T:Ics:7500A;

TGB3H-63/TGB3H-63T:Icn:10000A;

极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2022-10-21

审核: 任 翔 签名: 任翔 日期: 2022-10-21

签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2022-10-21



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.产品型号增加	TGB3-63,TGB3H-63	TGB3-63,TGB3H-63, TGB3-63T,TGB3H-63T
2.型号解释增加最后一位 解释	/	☐ : 无字母: 常规款, T: 渠道专供
3.灭弧罩供应商变更	乐清市润达电气有限公司 乐清市中谊电器厂 温州忠辉电气有限公司	乐清市润达电气有限公司 乐清市雁科电器有限公司 温州忠辉电气有限公司

2.原 CQC 认可报告编号: 12901-20218210-CQC;

3.出具原试验报告的检测单位: 镇江市产品质量监督检验中心(国家中低压配电设备质量检验检测中心);

4.原 CQC 证书编号: CQC2015010307761548;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。