

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001952

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：切换电容器接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-11-03  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001952

产品系列、型号、规格:

CJ19-115、CJ19-150、CJ19-170 Ue: AC230V, AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 200A; 使用类别: AC-6b; CJ19-115: Ie: 87A; CJ19-150: Ie: 115A; CJ19-170: Ie: 130A; 额定控制电源电压Us: AC220V、AC380V; 极数: 3P; 辅助电路: Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; 使用类别: AC-15: 0.95A/AC380V; DC-13: 0.15A/DC220V

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-11-03  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。