



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2022CQC107502-1003614
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: 见上报参数

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: 见上报参数 商 标: / 样品数量: 33 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-10-27 完成日期: 2022-11-07	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-11-28	
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-11-28	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-11-28	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2; 2. 原认可报告编号: 02401-2111923204; 3. 出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司); 4. 原 CQC 证书编号: CQC2018010304119290; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页 1:

TGC1-0911,TGC1-0911N,TGC1-1211,TGC1-1211N,TGC1-1811,TGC1-1811N,TGCG-0911,TGCG-0911N,
TGCG-1211,TGCG-1211N,TGCG-1811,TGCG-1811N,TGCJH-0911,TGCJH-0911N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,
TGCJH-1811,TGCJH-1811N,TGCK-0911,TGCK-0911N,TGCK-1211,TGCK-1211N,TGCK-1811,TGCK-1811N,
TGC1-0911x,TGC1-0911xN,TGC1-1211x,TGC1-1211xN,TGC1-1811x,TGC1-1811xN;

Ith25A(TGC1-0911,TGC1-0911x,TGC1-0911N,TGC1-0911xN,TGCG-0911,TGCG-0911N,TGCJH-0911,TGCJH-0911N,TGCK-0911,
TGCK-0911N),

25A(TGC1-1211,TGC1-1211x,TGC1-1211N,TGC1-1211xN,TGCG-1211,TGCG-1211N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,TGCK-1211,
TGCK-1211N),

32A(TGC1-1811,TGC1-1811x,TGC1-1811N,TGC1-1811xN,TGCG-1811,TGCG-1811N,TGCJH-1811,TGCJH-1811N,TGCK-1811,
TGCK-1811N);

Ui:690V;Uimp:6kV;

TGC1-0911,TGC1-0911x,TGCG-0911,TGCJH-0911,TGCK-0911:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A

AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:9A

Ue:AC660V/690V Ie:6.6A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:3.5A

Ue:AC660V/690V Ie:1.5A

TGC1-0911N,TGC1-0911xN,TGCG-0911N,TGCJH-0911N,TGCK-0911N:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:3.5A

Ue:AC660V/690V Ie:1.5A

TGC1-1211,TGC1-1211x,TGCG-1211,TGCJH-1211,TGCK-1211:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A

AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:12A

Ue:AC660V/690V Ie:8.9A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:5A

Ue:AC660V/690V Ie:2A

TGC1-1211N,TGC1-1211xN,TGCG-1211N,TGCJH-1211N,TGCK-1211N:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:5A

Ue:AC660V/690V Ie:2A

TGC1-1811,TGC1-1811x,TGCG-1811,TGCJH-1811,TGCK-1811:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:32A

AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:18A

Ue:AC660V/690V Ie:12A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:7.7A

Ue:AC660V/690V Ie:3.8A

TGC1-1811N,TGC1-1811xN,TGCG-1811N,TGCJH-1811N,TGCK-1811N:

AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:32A

AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:7.7A

Ue:AC660V/690V Ie:3.8A

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;

AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;

极数:3P;IP20;

配用的辅助触头(1NO,1NC,2 对):Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A, AC220V/1.6A

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

附页 2:

序号和名称	变更前	变更后
1.型号变更	TGC1-0911、TGC1-0911N, TGC1-1211、TGC1-1211N, TGC1-1811、TGC1-1811N, TGCG-0911、TGCG-0911N, TGCG-1211、TGCG-1211N, TGCG-1811、TGCG-1811N, TGCJH-0911、TGCJH-0911N, TGCJH-1211、TGCJH-1211N, TGCJH-1811、TGCJH-1811N, TGCK-0911、TGCK-0911N, TGCK-1211、TGCK-1211N, TGCK-1811、TGCK-1811N,	TGC1-0911、TGC1-0911N, TGC1-1211、TGC1-1211N, TGC1-1811、TGC1-1811N, TGCG-0911、TGCG-0911N, TGCG-1211、TGCG-1211N, TGCG-1811、TGCG-1811N, TGCJH-0911、TGCJH-0911N, TGCJH-1211、TGCJH-1211N, TGCJH-1811、TGCJH-1811N, TGCK-0911、TGCK-0911N, TGCK-1211、TGCK-1211N, TGCK-1811、TGCK-1811N, TGC1-0911x、TGC1-0911xN, TGC1-1211x、TGC1-1211xN, TGC1-1811x、TGC1-1811xN
2.总装配图变更	2TZD.401.1031.1-48 、 2TZD.401.1032.1-48 、 2TZD.401.1033.1-48 、 2TZD.401.6008.1-48,	2TZD.401.1031.1-48 、 2TZD.401.1032.1-48 、 2TZD.401.1033.1-48 、 2TZD.401.6008.1-48, 2TZD.401.6014.1-48
3.触头参数增加	见原报告 P1	见本报告 P1
4.型号的解释变更	见原报告型号解释	见本报告型号解释
5.相应额定控制电源电压 U_s 增加	详见原报告	详见本报告表一
6.壳体(盖、基座)制造商(生产厂)变更	浙江天正智能电器有限公司 乐清市国汇电气厂 浙江雅博电器有限公司 浙江天正电气股份有限公司	乐清市王新塑化有限公司 乐清市国汇电气厂 浙江雅博电器有限公司 浙江天正智能电器有限公司
7.铁芯制造商(生产厂)变更	浙江华正铁芯集团有限公司 乐清市安本铁芯有限公司	浙江华正铁芯集团有限公司 乐清市华泰铁芯制造有限公司
8.弹簧(主触头弹簧及反力弹簧)型号规格/牌号变更	07Cr19Ni10 F1=1.46N±0.15N、 F2=1.88N±0.19N; 07Cr19Ni10 F1=3.5N±0.35N、 F2=4.9N±0.49N;	07Cr19Ni10 F1=1.46N±0.15N、 F2=1.88N±0.19N (TGC1,TGCG,TGCJH,TGCK), F1=1.28N±0.13N、 F2=1.73N±0.17N(TGC1-x); 07Cr19Ni10 F1=3.5N±0.35N、 F2=4.9N±0.49N (TGC1,TGCG,TGCJH,TGCK), F1=2.45N±0.25N、 F2=3.45N±0.35N(TGC1-x);
9.约定发热电流变更	详见原报告	详见本报告表二