



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-994666

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、
TGM2LC-250L、TGM2LC-250M

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确

科 学 诚 信

优 质 高 效

创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、 TGM2LC-250L、TGM2LC-250M 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.09.29 完成日期: 2022.10.21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盘经济开发区中 心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、TGM2LC-250L、TGM2LC-250M; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 125A(I_r : 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调); 160A(I_r : 100A、125A、140A、160A 可调); 250A(I_r : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 35kA; M 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; I_{cw} : 3kA/1s; $I\Delta n$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力($I\Delta m$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: A 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s; $I\Delta n$: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N (3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离)	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.10.21	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 型号变更: 变更前: TGM2LC-250L、TGM2LC-250M; 变更后: TGM2LC-160L、TGM2LC-160M、TGM2LC-250L、TGM2LC-250M; 2. 变更 I_n : 变更前: I_n : 125A(I_r : 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调); 250A(I_r : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 变更后: I_n : 125A(I_r : 65A、70A、80A、90A、100A、125A 可调); 160A(I_r : 100A、125A、140A、160A 可调); 250A(I_r : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 3. 原证书编号为: CQC2016010307866976; 4. 原报告编号为: 00901-A2018CCC0307-2809711 (上海电器设备检测所)、 03601-A-16B1334-S (苏州电器科学研究院股份有限公司)、 V-14201-DC2206177 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2206177
首页	√	1	V-14201-DC2206177
报告组成	√	1	V-14201-DC2206177
安全型式试验报告	√	27	V-14201-DC2206177
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

