



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-981349  
(任务编号)

产品名称：断相与相序保护继电器

型 号：XJ3、XJ5、XJ3-G、XJ3-G2

检测机构：福建省产品质量检验研究院




|  |   |
|--|---|
| <p>样品名称：断相与相序保护继电器<br/>型号：XJ3-G2<br/>商 标：/ <br/>数 量：4 台<br/>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2022-09-05<br/>完成日期：2022-09-26</p> | <p>委托人：浙江天正电气股份有限公司<br/>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕<br/>工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司<br/>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕<br/>工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司<br/>生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐<br/>路 332 号</p> |
|--|---|


试验结论：依据 GB/T 14048.5—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

XJ3、XJ5、XJ3-G、XJ3-G2；Uimp：2.5kV；Ui：690V；Ith：5A；  
AC-15：Ue/Ie：380V/0.1A；使用类别：AC-15；IP20

主检：  日期：2022-09-26

审核：  日期：2022-10-20

签发：  日期：2022-10-21



福建省产品质量检验研究院  
2022年10月21日

备注：

1.变更情况：

| 序号 | 变更项目            | 变更前  | 变更后   |
|----|-----------------|--|---|
| 1  | 触头材料<br>(继电器)   | NNC66A<br>欣大电气有限公司<br>CQC14002105334                                     | HZ73(JQC-3F, T73)<br>浙江天正电气股份有限公司<br>弘正电气股份有限公司<br>CQC20002263356<br>NNC66A<br>欣大电气有限公司<br>CQC14002105334 |
| 2  | 电子组件板<br>(集成电路) | XJ3 XJ5: LM358/德州仪器<br>XJ3-G: R5F10368ASP<br>/浙江天正电气股份有限公司<br>浙江科明电子有限公司 | XJ3 XJ5: LM358/德州仪器<br>XJ3-G: R5F10368ASP<br>XJ3-G2: ES7P169C<br>/浙江天正电气股份有限公司<br>浙江科明电子有限公司              |
| 3  | 型号              | XJ3、XJ5、XJ3-G  | XJ3、XJ5、XJ3-G、XJ3-G2  |

2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ0821；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2013010303636632；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)；D(50kA系统)，X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。