



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM



申请编号: V2022CQC107502-1016033
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGEVC2-200,TGEVC2-250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器 型 号: TGEVC2-200,TGEVC2-250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-11-24, 2023-02-03 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司 生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收 北路 58 号 8 号房																		
试验结论: 按原获证 (CQC2017010304983888) 产品依据 GB/T14048.4-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC2017010304983888) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGEVC2-200,TGEVC2-250 Ui:1000V;Uimp:4kV;lth:200A,250A; DC-1:Ue:DC750V; Ie:200A,250A; Us:DC12V,DC24V; 1P;IP43(接线端子除外).																			
主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-06																			
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2023-02-06																			
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-06																			
备注:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ODM 认证</th> <th style="width: 33%;">母证书</th> <th style="width: 33%;">ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人、生产者名称</td> <td>尼普顿电器(昆山)有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人、生产者地址</td> <td>江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>NVR6V-200,NVR6V-250</td> <td>TGEVC2-200,TGEVC2-250</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC2017010304983888</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人、生产者名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	浙江天正电气股份有限公司	委托人、生产者地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业	型号	NVR6V-200,NVR6V-250	TGEVC2-200,TGEVC2-250	母证书编号	CQC2017010304983888		母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																	
委托人、生产者名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	浙江天正电气股份有限公司																	
委托人、生产者地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业																	
型号	NVR6V-200,NVR6V-250	TGEVC2-200,TGEVC2-250																	
母证书编号	CQC2017010304983888																		
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司																		
说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-21B1682-S, 00901-A2017CCC0304-2579063”的报告, 仅修改了委托人及生产者名称、地址,除型号命名不同外, 其余参数均一致, 产品未发生变化。																			