

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107373491

发证日期: 2023年01月09日

有效期至: 2032年10月19日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	尼普顿电器(昆山)有限公司
及生产地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房
产品名称和系列、规格、型号	直流接触器 TGEVC2Y-150,TGEVC2Y-200,TGEVC2Y-250;Ui:1000V;Uimp:4kV;Ith:150A,200A,250A; DC-1:Ue:DC500V;Ie:150A,200A,250A;Us:DC9V~DC36V;1P;IP43(接线端子除外);配用的 辅助触头:本体;Ui:100V;Uimp:1.5kV;Ith:2A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A.型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

徐军 谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107373491

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

TG EV C 2 □ - 250 / 500 - A- F L 5 ()
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1): TG 企业特征代号

(2): EV 新能源

(3) C: 接触器

(4) 设计序号

(5): 无: 方形; Y: 圆形

(6): 额定工作电流: 150/200/250; 150A/200A/250A

(7): 额定工作电压: 500: DC 500V

(8): 线圈电压: A: DC9-36V

(9): 触点形式: F: 1 组常开带辅助触点 H: 1 组常开触点

(10): 线圈引出端方式: L: 引出线

(11): 负载引出端方式: 5: 外螺纹

(12): 客户特性号



中国质量认证中心