



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-990442  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGWD-1600、TGWD-1600H、  
TGWD-1000、TGWD-1000H

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)  
检验检测专用章



<p>样品名称: 万能式断路器 型 号: TGWD-1600、TGWD-1600H、 TGWD-1000、TGWD-1000H 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-10-14 完成日期: 2022-11-25</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGWD-1600、TGWD-1600H、TGWD-1000、TGWD-1000H; Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; TGWD-1600、TGWD-1600H: In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGWD-1000、TGWD-1000H: In: 200A、400A、630A、800A、1000A; 普通型: AC380V/400V/415V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s; AC660V/690V: Ics: 36kA, Icu: 36kA, Icw: 36kA/1s; H 型: AC380V/400V/415V: Ics: 55kA, Icu: 66kA, Icw: 55kA/1s; AC660V/690V: Ics: 42kA, Icu: 42kA, Icw: 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P; 适用于隔离</p>	
<p>主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-11-25</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量 量检验中心 2022 年 11 月 28 日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-11-28</p>	
<p>签发: 胡海清 签名:  日期: 2022-11-28</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 样品编号: TGWD-1600 1600A 4P: I-01、II-01、III-01~02、VI-01、IV-01、F-01、H-01、K-01 TGWD-1600 200A 4P: III-03、VI-02 TGWD-1600H 1600A 4P: II-02 TGWD-1600 1600A 3P: I-06、III-04 I-02~05 为附件, VI-01 与 IV-01 为同一只样品, Y-01 为样块</p>