



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-995553
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG316Tmini

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 时控开关 型号: KG316Tmini 数量: 9 台 收样日期: 2022 年 12 月 12 日 完成日期: 2023 年 03 月 20 日 样品来源: 送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG316Tmini Ith: 10A; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; AC-15: Ue/Ie: AC240V/3A, AC380V/3A; 使用类别: AC-15; 防护等级: IP20; 控制电源电压: AC220V、AC380V	
签发人: 张春香 签名:  签发日期: 2023 年 03 月 20 日	
备注	/

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-22自认检320-995553
首页	√	1	06301-22自认检320-995553
报告的组成	√	1	06301-22自认检320-995553
安全型式试验报告	√	40	06301-22自认检320-995553
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告		
申请编号: V2022CQC107502-995553 (任务编号) 样品名称: 时控开关 型号规格: KG316Tmini 商标: / 样品数量: 9 台 样品生产序号: 收样日期: 2022 年 12 月 12 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T 14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG316Tmini Ith: 10A; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; AC-15: Ue/Ie: AC240V/3A, AC380V/3A; 使用类别: AC-15; 防护等级: IP20; 控制电源电压: AC220V、AC380V		
主检: 王静 签名:  日期: 2023-03-20		天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称, 盖章) 2023 年 03 月 20 日 
审核: 王玉华 签名:  日期: 2023-03-20		
签发: 张春香 签名:  日期: 2023-03-20		
备注	/	